



Istniejąca tablica bezpiecznikowa T3.1 do przebudowy




Obłomki:	Główny wyłącznik	Ochrona przepięciowa	Istniejące obwody bez zmian	Osw. komunikacja szafnia	Osw. awaryjne ewakuacyjne	Osw. poczekalnia p.do pracy indyw.	Osw. pokoje do pracy indyw.	Osw. sale terapii	Osw. wc	Osw. gab. logop. bez-mps pokój socjalny
Obwód nr T3.1/...				1	1AW	2	3	4	5	6
Typ kabla/ lub przewodu	istn. wż		istniejące przewody bez zmian	N2XH(20)3x1,5	N2XH(20)4x1,5	N2XH(20)3x1,5	N2XH(20)3x1,5	N2XH(20)3x1,5	N2XH(20)3x1,5	N2XH(20)3x1,5
Typ zabezpieczenia	ścin. wyłącznik główny	istniejące ochronniki	istniejące zabezpieczenia bez zmian	P312B10/30AC	FR301/40A	P312B10/30AC	P312B10/30AC	P312B10/30AC	P312B10/30AC	P312B10/30AC
Szacunek (przekaznik)										
Moc				0,4kW	0,05kW	0,4kW	0,4kW	0,4kW	0,3kW	0,3kW

Istniejące zabezpieczenia do oświetlenia




Istniejąca rozdzielnia T3.1 - stan projektowany



Istniejąca rozdzielnia T3.1 - stan istniejący

Nowoprojektowane zabezpieczenia do oświetlenia

		Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce, tel. mobil. 600 37 50 57 tel. 41 20 10 992 fax. 41 20 10 792	
Beata Mazurek Architekt			
Remont i przystosowanie pomieszczenia III piętra budynku			
poł. przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach			
na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego			
Adres:	ul. Kołłątaja 4, Kielce, dz. nr ew. 554/4/5, 554/4/6		
Inwestor:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
Tyt. rys:	Schemat tablicy T3.1		
Faza:	Projekt budowlany		
Branda:	Instalacje elektryczne		
Projektował:	mgr inż. Marek Alf		
Sprawił:	mgr inż. Jarosław Kolarz		
		Skala :	---
		Nr upr.	Podpis
		SWK/0098/PWOE/14	12.2018
		K12/14/83	Nr rys.
		elektryczna	E2