



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 28-08-2018

TT3-W/2295/2162/18

Żłobek Samorządowy nr 13  
dyrektor: Dorota Chatys  
ul. Romualda 8  
25-322 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 na działce nr ewid. 1612/6 przy ul. Chopina 3 w Kielcach:

1. Istniejąca sieć wodociągowa  $\varnothing$  100 żel. oraz kanał sanitarny o 0,20m kam. są wystarczające do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 na działce nr ewid. 1612/6 przy ul. Chopina 3 w Kielcach.
2. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość została już przyłączona do zewnętrznej sieci wod-kan zasilenie w wodę i odbiór ścieków z przedmiotowej inwestycji będzie możliwe jedynie poprzez instalację wewnętrzną wod-kan oraz/lub zewnętrzną KS dla istniejącego budynku przedszkola bez możliwości zawarcia niezależnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
3. Według dokumentacji archiwalnej przyłączy wody do budynku przedszkola zostało wykonane z rur PE-63mm w 2014r. Włączenie przyłącza wody do wodociągu DN100 żel. zostało wykonane poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/50. Za trójnikiem zamontowano zasuwę żeliwną kołnierzową DN50.
4. W archiwum technicznym "Wodociągów Kieleckich" nie posiadamy dokumentacji powykonawczej na przyłączy kanalizacji sanitarnej. Według dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur DN 0,15kam.
5. Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokości  $p=0,47\text{MPa}$ .
6. Pobór wody w budynku szkoły opomiarowany jest wodomierzem głównym  $\varnothing$  20mm, zamontowanym w budynku. Włączenie do instalacji zewnętrznej należy wykonać za istniejącym wodomierzem głównym  $\varnothing$  20mm zamontowanym w budynku. Szczegół i miejsce włączenia należy opisać i zaznaczyć w dokumentacji (z uwzględnieniem lokalizacji wodomierza głównego).
7. W dokumentacji należy zamieścić obliczenia hydrauliczne potwierdzające



że przepustowość istniejącego przyłącza wody oraz wodomierza głównego są wystarczające dla docelowego zapotrzebowania wody dla istniejącej i planowanej zabudowy.

W przypadku niewystarczającej przepustowości istniejącego przyłącza wody należy przewidzieć jego przebudowę na całej długości.

8. Istniejący zestaw wodomierzowy dostosować do obowiązujących przepisów oraz "Wytycznych eksploatacyjnych "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".
9. W przypadku wymiany wodomierza demontaż należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Kontroli Podłączeń i Montażu Wodomierzy "Wodociągów Kieleckich" tel. 36-53-145; -147.
10. W dokumentacji należy podać informację na temat stanu technicznego istniejącego przyłącza KS na odcinku od kanału sanitarnego w ul. Chopina do punktu włączenia przewodu KS z projektowanej inwestycji.  
Stan techniczny należy ustalić na podstawie przeglądu kamerą TV.  
Raport należy dołączyć do dokumentacji.  
W przypadku złego stanu technicznego podłączenia KS należy przewidzieć jego renowację lub przebudowę. Zakres prac remontowych należy zamieścić w dokumentacji.
11. Rozliczanie za doprowadzaną wodę i odprowadzane ścieki z przedmiotowej zabudowy będzie się odbywało z "Wodociągami Kieleckimi" na podstawie wskazań wodomierza głównego zamontowanego w budynku pomiędzy Przedszkolem Samorządowym Nr 24 w Kielcach, a "Wodociągami Kieleckimi".  
**"Wodociągi Kieleckie" Spółka informuje, że nie będzie możliwości zawarcia niezależnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla przedmiotowej inwestycji.**
12. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki".  
"Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej [www.wod-kiel.com.pl](http://www.wod-kiel.com.pl).
13. Od powyższych warunków jest możliwość odwołania.
14. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

Do wiadomości:

- 
1. KMS, TP w/m - plik
  2. a/a.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Karol Jacewicz