



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 01-02-2019

TT3-U/199/207/19

Żłobek Samorządowy nr 13
ul. Romualda 8
25-322 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia projekt budowlany doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię żłobka samorządowego Nr 3 na działkach nr ewid. 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/6, 1612/7, 1389/1 obręb 0017 przy ul. Chopina 3 w w Kielcach, pod następującymi warunkami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Demontaż wodomierza głównego DN 20mm oraz montaż nowego wodomierza głównego DN 32mm w budynku należy zgłosić do Wydziału Kontroli Podłączeń i Montażu Wodomierzy tel. 41-365-31-45.
3. Rozliczanie za pobór wody i odbiór ścieków z przedmiotowego budynku będzie się odbywało na podstawie wskazań wodomierza głównego DN32 zamontowanego w budynku.
4. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
5. Informujemy, że ze względu na funkcję jaką będzie pełnił obiekt nie będzie on podlegał kontrolom Spółki w zakresie jakości odprowadzanych ścieków.
6. Warunkiem spisania "Protokołu" inwestycji jest przekazanie przedstawicielom "Wodociągów Kieleckich" schematu technologicznego, aprobaty technicznej lub deklaracji zgodności zainstalowanego separatora tłuszczu oraz kopii umowy na utylizację i odbiór odpadów z urządzenia podczyszczającego ścieki z firmą posiadającą stosowne zezwolenia.
7. Użytkownik urządzenia podczyszczającego ścieki zobowiązany będzie prowadzić jego prawidłową eksploatację, zgodnie z wytycznymi producenta oraz wszystkie czynności eksploatacyjne odnotowywać w książce obsługi urządzenia.
8. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz zweryfikować istniejącą Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków wraz z załącznikami. W celu zweryfikowania Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości. Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv.
9. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

mgr inż. Danuta Brymerska