


- Schemat zestawu wodomierzowego:**
- 1 - wodomierz skrzydełkowy typ JS10 klasy C+ DN32
 - 2 - zawór antyskażeniowy typ EA251 DN32
 - 3 - filtr siatkowy skośny DN32
 - 4 - zawór grzybkowy DN32
 - D - średnica wodomierza



<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>Beata Mazurek - Architekt</div><div>ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce,</div><div>tel. 600 37 50 57</div></div></div>				
Beata Mazurek Architekt				
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego nr 13 w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019			
Adres:	ul. F. Chopina 3, 25-401 Kielce dz. nr ew.16122; 16123; 16124; 16126; 16127; 13891 obręb 0017			
Inwestor:	Żłobek Samorządowy nr 13, Romualda 8, 25-322 Kielce			
Tyt. rys:	LOKALIZACJA I SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERSZOWEGO			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala :	1 : 100	
Branża:	SANITARNA	Nr. ujęć:	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Adam Dzielęcki	SW/K0166/POOS/09	Nr rys.	
Opracował:	mgr inż. Ewa Gajda	-	11. 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch-Kolacz	KL-115/94, KL-116/94	S-04	