

# **RAPORT Z PRZEGLĄDU PRZYKANALIKA SANITARNEGO**

Zleceniodawca :


Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach, ul. Romualda 8, 25 - 322 Kielce

Wykonawca :

"Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25 - 701 Kielce

Lokalizacja przykanalika :

Kielce, ul. Chopina 3



Studzienka	Materiał	Średnica	Uwagi
S1	beton	1,20 m	brak uwag
S2	beton	1,00 m	studnia zasypana pod ziemią
S3	beton	1,00 m	brak uwag
S4	beton	1,00 m	brak uwag

Odcinek	Materiał	Średnica	Uwagi
S1 - S2	kamionka	0,15 m	brak uwag
S2 - S3	kamionka	0,15 m	brak uwag
S2 - S4	kamionka	0,15 m	brak uwag
S3 - budynek	kamionka	0,15 m	brak uwag
S4 - budynek	kamionka	0,15 m	brak uwag

Stan techniczny rur oraz studzienki na przebadanym odcinku [zaznaczony kolorem czerwonym] nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzono zasypaną pod ziemią studnię S2.

Data 26.09.2018

STARSZY REFERENT

*Beata Kaleta*  
inż. Beata Kaleta